

# 水質試験結果報告書

No. W - 5638

2014年3月5日

殿

2014年2月24日に受けました貴依頼の試料の試験結果を下記のとおり報告致します。

試料の種類	井戸水		
施設名称等	[redacted] 邸 井戸水		
採水日時	2014年2月24日		
採水者	依頼者	気温	— ℃
残留塩素	— mg/L	水温	— ℃
天候	—	電気伝導率	— mS/m



番号	試験項目	単位	結果	水質基準*
1	一般細菌	CFU/mL	11	100 以下
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	※ 15.6	10 以下
33	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下
37	塩化物イオン	mg/L	13.6	200 以下
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95	300 以下
45	有機物[全有機炭素(TOC)の量]	mg/L	0.4	3 以下
46	pH値(測定時水温)	—(℃)	6.4 (14.9)	5.8 ~ 8.6
47	味	—	異常でない	異常でないこと
48	臭気	—	異常でない	異常でないこと
49	色度	度	0.5 未満	5 以下
50	濁度	度	0.1 未満	2 以下

(判定) 上記試験結果については水質基準に不適合です。  
表中の※印は不適合項目を表す。

試験方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)	
試験期日	2014年2月24日 ~ 2014年3月3日	
試験機関	[redacted]	
検査責任者	[redacted]	
備考	* 水道水質基準(平成十五年厚生労働省令第百一号) 採水場所: 糸島市	5/10 調査 電導度 320 μs/cm